



Wichtiger Hinweis: Dieser Ventilator / Motor ist nur nach Einbau verwendungsfähig und darf nicht vor Einbau in Betrieb genommen werden. Der Einbau hat durch geschultes und eingewiesenes Fachpersonal zu erfolgen.

important information: This fan / motor may only be used after installation and may not be put into operation before being properly installed. Installation has to be effected by trained, briefed & qualified staff.

Sicherheitshinweis: Nicht in die Öffnungen greifen: VERLETZUNGSGEFAHR! Schutzleiter muss angeschlossen sein! Vorsicht, metallische Teile können stromführend sein: Evtl. Stromzufuhr unterbrechen!

security advice: Do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth wire must be connected! Beware of metal parts - they can be live! If necessary, interrupt or sever unit from current supply

Fertigzustand	Zul. Abw. DIN ISO 2768-cK	Oberfläche	Maßstab 1:1	Geom.-Schl.:
			Werkstoff	
Status der Zeichnung	Freigegeben		Einbauanleitung / mounting instruction	
Ausgabedatum	genehmigt von	Querstromlüfter / tangential fan		
06.04.10	hacker	QL3/2500A3-2118LH-455 ...		
3 500000010581 30.03.10 mia		ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer	
2 500000006533 23.01.07 yu			55443 09000	
1 500000006266 12.12.06 yu			Z10	
Vers.	Änderungsnummer	Datum	Name	Urspr. QL3
				Ers.d.:

Ausgabe 3:
Lüftergehäuse Darstellung aktualisiert

End-Nr.	Typ	elektrische Daten
End-No.	type	rating
00	ca	220-240V 50/60Hz 10W

ebn-epapst Landshut GmbH, Hofmühl-Bühl-Strasse 25, D-81020 Landshut, www.ebmpapst.com
 Tel. +49 (0) 871 / 70740, Fax: +49 (0) 871 / 707465, E-Mail: info@ebmpapst.com
 Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlagen, Verwertung und Missbrauch ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.